


LEGENDA

OZN.	POPIS	POČET
POZNÁMKA: VODOMĚRNÁ SESTAVA PRO WC Q=1,5m ³ /h		
	NAVRTÁVACÍ PÁS Ø110/1" HAKU S UZÁVĚREM HAWLE Č.5310	1
	PLASSIM - TVAROVKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM Ø25/1"	3
	KULOVÝ KOHOUT DN20 - 3/4"	1
	KULOVÝ KOHOUT DN20 S VYPOUŠTĚNÍM - 3/4"	1
	FILTR S NEREZOVÝM SÍTKEM 3/4"	1
	ZPĚTNÝ VENTIL PŘÍMÝ 3/4"	1
	REDUKČNÍ VENTIL 3/4" + MANOMETR - MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ TLAK 1bar	1
	VODOMĚŘ Qn 1.5 m ³ /h	1

Vypracoval/Elaborated by:	Zodpovědný projektant / Checked by:	Kontroloval/Controlled by:	 Kontiga s.r.o. Design and Project management	
Ing. Vít JAVŮREK	Ing. Vít JAVŮREK	Ing. Tomáš KUDRNA		
Akce/Project: VEŘEJNÉ WC			Stupeň/Phase: DUR	
Investor / Client: Město MNÍŠEK POD BRDY			Měřítko/Scale: -	Počet A4: 2xA4
Část / Part: ČÁST D. - VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST			Datum/Date: 03/2021	Paré/Copies:
Název výkresu / Drawing title: SCHÉMA PŘÍPOJENÍ VE VODOMĚRNÉ ŠACHTĚ			Arch. číslo výkr./No.: 4201-000-31/3-VH-001	Změna: 00